



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
JENERATÖR KONTROL FORMU

Kontrol Parametreleri/Tarih	Pazartesi	Çarşamba	Cuma	Pazartesi	Çarşamba	Cuma	Pazartesi	Çarşamba	Cuma	Pazartesi	Çarşamba	Cuma
/...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....
Kompanzasyon panolarının gözle kontrolü												
Akü kontrolü												
Kutup başlarının kontrolü												
Genel fiziksel kontrol												
Genel mekanik kontrol												
Motor yağ basıncı												
Motor yağ seviyesi												
Motor su seviyesi												
Soğutma suyu kontrolü												
Soğutma suyuna antifriz ekleme												
Yakıt seviyesi kontrolü												
Yağ kaçağı kontrolü												
Yakıt kaçağı kontrolü												
Sıvı kaçağı kontrolü												
Motor kavislerinin kontrolü												
Radyatör peteklerinin kontrolü												
Isıtıcı kontrolü												
Fan kanatlarının kontrolü												
Alternatör hava giriş ve çıkışlarının kontrolü												
Güç transfer şalteri ve kontaktörlerin kontrolü												
Topraklama kontrolü												
Kumanda pano kontrolü												
Jeneratörün 15 dakika çalıştırılması (Ses, vibrasyon ve voltaj kontrolü)												
Kontrolü Yapan												
Notlar												
Hastane Müdürü:												